



NOVALINE

Hersteller-Bescheinigung

über Emissionswerte der Ersttypprüfung für Einzelraumfeuerstätten

Hersteller: Novaline Vertriebs GmbH
Rosenstraße 38
74321 Bietigheim-Bissingen

Kaminofentyp: **Fortuna, Fortuna XS**

Das oben aufgeführte Novaline Kaminofenmodell erfüllt die Emissionsgrenzwerte der **Bundesimmissions-Schutzverordnung Stufe 2** für Kleinf Feuerungsanlagen, sowie weiterer, unten aufgeführter Anforderungen.

Prüfergebnis nach Prüfbericht E-30-00315-17
bezogen auf 13% Sauerstoff:

CO: 760 mg/m³ Staub: 14 mg/m³
NOx: 107 mg/m³ Wirkungsgrad: 82%

Norm/Grenzwerte für Scheitholz	Stufe 1 BImSchV	Stufe 2 BImSchV	DinPlus	München Regensburg	LRV 2011	15A B-VG
CO [mg/m ³]	2000	1250	1500	1500	1500	1650
Staub [mg/m ³]	75	40	75	75	75	52
NOx [mg/m ³]				200		
Wirkungsgrad [%]	73	73	73	73		80

Der Novaline Kaminofen Fortuna hat als Folge dieser Prüfergebnisse uneingeschränkter Bestandsschutz und ist von Staubfilternachschrüstung oder Stilllegung ausgenommen.

Bietigheim-Bissingen, April 2017


Giovanni Soulas
Geschäftsführer